

不斷電系統 安裝設定與定期保養顧問點數

靈活使用、沒有時間限制、省更多維護成本。

保養單位		保養日期	
單位承辦員		保養人員	

檢測項目	檢測內容	檢測結果				預估點數/費用
	UPS 編號/電池編號					
1	目視檢測電池外表是否有變形或膨脹漏液現象。					
2	檢視電池+/-極是否有氧化。					
3	檢測電池端子是否鬆動。					
4	量測電池端充電電壓。 (正常值 13VDC 以上至 14.5VDC 以下)					
5	量測電池端放電電壓 (正常值 12VDC)					
6	UPS 電池使用越久定期保養應當越密集， 避免市電中斷 UPS 無續供電功能。					

- **保養週期：**UPS 電池一般為密閉式免保養電池，但建議使用者三~六個月做一次放電測試，並觀察電池容量指示燈變化，以了解目前電池狀態。
- **注意事項：**負責電池保養人員建議須具備維修經驗或請專業工程師執行，避免觸電情形發生。
- **保養計價方式：**每顆 17AH 電池 3 點。

不斷電系統 安裝設定與定期保養顧問點數

靈活使用、沒有時間限制、省更多維護成本。

保養單位		保養日期	
單位承辦員		保養人員	

檢測項目	檢測內容	檢測結果				預估點數/費用
	UPS 編號/電池編號					
1	目視檢測電池外表是否有變形或膨脹漏液現象。					
2	檢視電池+/-極是否有氧化。					
3	檢測電池端子是否鬆動。					
4	量測電池端充電電壓。 (正常值 13VDC 以上至 14.5VDC 以下)					
5	量測電池端放電電壓 (正常值 12VDC)					
6	UPS 電池使用越久定期保養應當越密集， 避免市電中斷 UPS 無續供電功能。					

- **保養週期：**UPS 電池一般為密閉式免保養電池，但建議使用者三~六個月做一次放電測試，並觀察電池容量指示燈變化，以了解目前電池狀態。
- **注意事項：**負責電池保養人員建議須具備維修經驗或請專業工程師執行，避免觸電情形發生。
- **保養計價方式：**每顆 17AH 電池 3 點。